Структура условного обозначения

ЯРВ	-	250	-	54	УХЛ2

ЯРВ	-	ХХХ	-	54	УХЛ2
1		2		3	4

1. Условное обозначение ящик с рубильником и предохранителями серии: **ЯРВ**.
2. Условное обозначение номинального тока вводного рубильника:
   100 – 100 А;
   250 – 250 А;
   400 – 400 А;
   630 – 630 А.
3. Условное обозначение степени защиты:
   54 - IP54.
4. Условное обозначение климатического исполнения и категория размещения **УХЛ2:**
   УХЛ - умеренный и холодный климат;
   2 - под навесом либо в помещении, где условия близки к открытому воздуху.

Пример:

ЯРВ-250-54 УХЛ2, с ППН-35 250А, держатели медь, IP54, ЭЛЕКТРОТЕХНИК