

Структура условного обозначения

BP32 - XX XX XX XX XX - XX УХЛ3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Условное обозначение выключателя-разъединителя в корпусе серии:
BP32.
2. Условное обозначение номинального рабочего тока:
31 - 100А;
35 - 250А;
37 - 400А;
39 - 630А.
3. Условное обозначение исполнения привода:
A - несъёмная рукоятка;
B - съёмная рукоятка.
4. Условное обозначение исполнения по числу полюсов и направлений:
3 - трёхполюсный на одно направление;
7 – трёхполюсный на два направления.
5. Условное обозначение исполнения по наличию дугогасительных камер:
0 – отсутствие дугогасительных камер;
1 – наличие дугогасительных камер.
6. Условное обозначение расположения внешних контактных выводов:
2 - перпендикулярно плоскости монтажа.
7. Условное обозначение исполнения рукоятки ручного привода:
0 - без рукоятки;
2 - боковая рукоятка;
4 - передняя смещённая рукоятка;
5 - боковая смещённая рукоятка.
8. Наличие или отсутствие дополнительных контактов:
0 - без вспомогательных контактов.
9. Условное обозначение по степени защиты со стороны привода:
00 - IP00;
32 - IP32.
10. Условное обозначение климатического исполнения и категория размещения по ГОСТ 15150:
УХЛ3.